

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKŮŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSchechISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE DESSAIS - REPUBLIQUE TcheQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

Č.: 1100924

Výrobek: Svorcky pro systémy ochrany před bleskem

Typ: viz příloha

Jmenovité hodnoty: Kruhové vodiče Ø 8 – 10mm; páskové vodiče 30x4mm

Objednavatel: Velkoobchod Vysokina s.r.o.  
Husovo náměstí 14, 584 01 Ledec nad Sázavou, Česká republika

Výrobce: Velkoobchod Vysokina s.r.o.  
Husovo náměstí 14, 584 01 Ledec nad Sázavou, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 000342-01/01 ze dne: 23.12.2010

Vzorrek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
CSN EN 50164-1:09 ed.2 čl. 4, 5.2, 5.6, 5.8, 6.2.2, 6.4

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 000342 mezi  
objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.12.2013

28.12.2010 oprava 12.1.2011

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



\* C E R / 1 1 0 0 9 2 4 \*

000342-01